

BILANS POWIETRZA WENTYLACJI BYTOWEJ																	
Nazwa układu	Kondygnacja	Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Wymiary			Ilości zakładane powietrza				Ilości obliczeniowe powietrza		Przyjęte ilości powietrza				Uwaga
				Powierzchnia	Wysokość do zwentylowania	Kubatura do zwentylowania	Ilość osób	Ilość powietrza na osobę	Ilość wymian	Przyjęty nadmiar ilości powietrza	Ilość powietrza wg ilości osób	Ilość powietrza wg ilości wymian	Przyjęta ilość powietrza nawiewanego	Krotność powietrza nawiewanego	Przyjęta ilość powietrza wywiewanego	Krotność powietrza wywiewanego	
				A	H	V	[-]	[-]	k	[-]	[-]	[-]	Vn	kn	Vw	kw	
				[m2]	[m]	[m3]	[os]	[m3/h os]	[krot/h]	[%]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	[krot/h]	[m3/h]	[krot/h]	
NW1	0	0,01	SALA ĆWICZEŃ	379,62	4,00	1 518,48	30	100	2,00		3 000,00	3036,96	3 100	2,04	3 100	2,04	
	1	1,01	SALKĄ GIMNASTYCZNA	33,00	2,50	82,50	10	50	2,00		500,00	165	500	6,06	500	6,06	
	1	1,06	POMIESZCZENIE DO ĆWICZEŃ	16,68	2,80	46,70	10	50	2,00		500,00	93,4	500	10,71	500	10,71	
											SUMA	4 100		4 100			
NW2	0,04	0	WC NP.	6,32	2,50	15,80					0,00	0	50	3,16	50	3,16	
	0,06	0	SZATNIA MĘSKA	14,30	2,50	35,75			6,00		0,00	214,5	275	7,69	0	0,00	KOMPENSACJA 0,07
	0,07	0	SANITARIATY MĘSKIE	16,54	2,50	41,35					0,00	0	0	0,00	275	6,65	KOMPENSACJA Z 0,06
	0,08	0	SANITARIATY DAMSKIE	17,32	2,50	43,30					0,00	0	0	0,00	300	6,93	KOMPENSACJA Z 0,09
	0,09	0	SZATNIA DAMSKA	13,83	2,50	34,58			6,00		0,00	207,48	300	8,68	0	0,00	KOMPENSACJA 0,08
											SUMA	625		625			
NW3	0	0,03	MAGAZYN SALI GIMNASTYCZNEJ	8,55	3,05	26,08			0,50		0,00	13,04	0	0,00	30	1,15	
	0	0,11	KORYTARZ	23,18	2,50	57,95			1,50		0,00	86,93	90	1,55	60	1,04	
	0	1,04	POKÓJ TRENERA + WC	12,84	2,80	35,95	3	30	2,00		90,00	71,9	150	4,17	0	0,00	KOMPENSACJA DO WY1
	1	1,05	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	11,24	2,50	28,10			0,50		0,00	14,05	0	0,00	30	1,07	KOMPENSACJA Z 1,03
	1	1,03	HALL	72,37	2,80	202,64			1,50		0,00	303,96	305	1,51	275	1,36	KOMPENSACJA 1,05
											SUMA	545		395			
WY1	0	1,04	POKÓJ TRENERA + WC	12,84	2,81	36,08	3	30	2,00		90,00	72,16	0	0,00	150	4,16	KOMPENSACJA Z NW3
											SUMA	0		150			
WENTYLACJA NATURALNA	0	0,02	STREFA WEJŚCIA KLATKA SCHODOWA	13,44	3,05	40,99					0,00	0	0	0,00	0	0,00	
	0	0,05A	KOTŁOWNIA	13,29	3,05	40,53					0,00	0	0	0,00	0	0,00	
	0	0,05B	MAGAZYN PELETU	8,55	3,05	26,08					0,00	0	0	0,00	0	0,00	
	0	0,11	MAG. ZEWNĘTRZNY	11,01	3,05	33,58					0,00	0	0	0,00	0	0,00	
	0	0,12	KORYTARZ	5,58	3,05	17,02					0,00	0	0	0,00	0	0,00	
	1	1,02	KLATKA SCHODOWA	13,44	3,05	40,99					0,00	0	0	0,00	0	0,00	
						#ADR!					0,00	0	0	0,00	0	0,00	
											SUMA	0		0			

SUMA	5 270	SUMA	5 270
------	-------	------	-------