

ANALIZA ZACIENIANIA I NASŁONECZNIEŃ - DZIAŁKA 223/4 SŁOPIEC, GMINA DALESZYCE - PLANOWANA BUDOWA SZKOŁY - SALI GIMNASTYCZNEJ

ZACIENIANIE DZIAŁEK O NR EWIDENCYJNYCH 224/2, 224/1, 225, 226/1, 226/2, 222/2:

1. Wymagania stawiane przez Warunki Techniczne:

cyt. "§ 60. [Minimalny czas nasłonecznienia pomieszczeń]

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7.00-17.00.

2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny być spełnione przynajmniej dla jednego pokoju."

2. Analiza:

Analizę przeprowadzono w dniach równonocy 20 marca oraz 23 września 2018r. (dni ustalone płynnie dla każdego roku).

- Pomieszczenia szkoły projektowane mają zapewnione nasłonecznienie w godzinach od 11 do 16 (5 godzin) w dniu 20 marca i od 11 do 16 (5 godzin) w dniu 23 września, spełniono więc warunki techniczne paragraf 60 dla szkoły w części projektowanej.

- Pomieszczenia szkoły istniejące od strony zachodniej mają zapewnione nasłonecznienie w godzinach od 13 do 16 (3 godziny) w dniu 20 marca i od 13 do 16 (3 godziny) w dniu 23 września, spełniono więc warunki techniczne paragraf 60 dla szkoły w części istniejącej.

- Pomieszczenia szkoły istniejące od strony zachodniej mają zapewnione nasłonecznienie w godzinach od 13 do 16 (3 godziny) w dniu 20 marca i od 13 do 16 (3 godziny) w dniu 23 września, spełniono więc warunki techniczne paragraf 60 dla szkoły w części istniejącej.







- Działki nr ewidencyjne **224/2, 224/1, 225, 226/1, 226/2** od strony północnej mają zapewnione nasłonecznienie w godzinach od 7 do 12 (5 godzin) w dniu 20 marca i od 7 do 13 (6 godzin) w dniu 23 września, nie ma tam obecnie budynków z oknami w pomieszczeniach mieszkalnych, ale przyjęto hipotetycznie budowę takich budynków w odległości 4m od granicy działek z działką szkolną. Obliczenia wykonano dla działek w sposób, jakby budynki mieszkalne tam się znajdowały, spełniono więc warunki techniczne paragraf 60.

- Działka nr ewidencyjny **222/2** od strony zachodniej ma zapewnione nasłonecznienie w godzinach od 12 do 17 (5 godzin) w dniu 20 marca i od 12 do 17 (5 godzin) w dniu 23 września, nie ma tam obecnie budynków z oknami w pomieszczeniach mieszkalnych, ale przyjęto hipotetycznie budowę takich budynków w odległości 4m od granicy działek z działką szkolną. Obliczenia wykonano dla działek w sposób, jakby budynki mieszkalne tam się znajdowały, spełniono więc warunki techniczne paragraf 60.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że projektowany budynek szkoły nie powoduje pozbawienia dostępu do światła dziennego pomieszczeń w istniejących i ewentualnie mogących powstać budynkach na działkach sąsiednich.







Pomieszczenia lekcyjne również są prawidłowo doświetlone światłem dziennym i spełniają Warunki Techniczne.

Załączono na następnych czterech stronach rysunki z analizą na dzień 20 marca i 23 września 2018.









PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE W SŁOPCU

**ANALIZA ZACIENIANIA SĄSIADUJĄCYCH DZIAŁEK
W DNIU RÓWNONOCY WIOSENNEJ (20.03.18r.)**









PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE W SŁOPCU

**ANALIZA ZACIENIANIA SĄSIADUJĄCYCH DZIAŁEK
W DNIU RÓWNONOCY WIOSENNEJ (20.03.18r.)**



PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE W SŁOPCU

**ANALIZA ZACIENIANIA SĄSIADUJĄCYCH DZIAŁEK
W DNIU RÓWNONOCY JESIENNEJ (23.09.18r.)**



PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE W SŁOPCU

**ANALIZA ZACIENIANIA SĄSIADUJĄCYCH DZIAŁEK
W DNIU RÓWNONOCY JESIENNEJ (23.09.18r.)**