

Daleszyce, 07.12.2020 r.

ST PROJEKT

Jacek Staniek

Kąty 18,
29-100 Włoszczowa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 03.12.2020r. Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie i przebudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej występującej w granicach opracowania przebudowy drogi gminnej 319005T w msc. Słopiec.

1. W ramach inwestycji drogowej należy zaprojektować wykonanie zestawu trzech zasuw sieciowych w węźle wodociągów o średnicy DN110/110/90/90 w kilometrażu 0+328 umożliwiających odcięcie poszczególnych rozgałęzień wodociągów.
2. Zaprojektować zasuw wodociągowe odcinające kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina. Na zasuwie zabudować przedłużenie wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej. Skrzynkę do zasuw ustawić na prefabrykowanej płycie betonowej.
3. Regulacja istniejących skrzynek do zasuw do projektowanej niwelety ciągu pieszo jezdnego.
4. Należy przewidzieć wymianę hydrantów wraz zasuwami w obszarze przedmiotowego opracowania.
5. W przypadku hydrantów przy działce nr 281/4 (kilometraż 0+153) i działce nr 173 (kilometraż 0+478) należy zaprojektować hydranty podziemne.
6. W przypadku zmiany niwelety istniejącej drogi lub terenu znajdującego się w zakresie opracowania projektowego należy zaprojektować wyprowadzenie do rzędnej nowej niwelety istniejących studzienek kanalizacyjnych.
7. Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych za pomocą pierścieni betonowych.
8. Na studniach kanalizacyjnych przewidzieć włązy z wypełnieniem betonowym o odpowiedniej klasie nośności.
9. Studnie chłonne wraz z wpustami drogowymi zaprojektować z zachowaniem normatywnych odległości od istniejących przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
10. Projekt należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
11. Dokumentację projektową opracować w sposób zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
12. Opracowanie należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starostę. Pozytywny protokół z narady koordynacyjnej oraz orientację w terenie z zaznaczoną lokalizacją inwestycji należy dołączyć do projektu.
13. Dwa egzemplarze projektu należy przedłożyć do uzgodnienia do ZUK Daleszyce.

14. W przypadku wystąpienia uzbrojenia nie zinwentaryzowanego na mapach sytuacyjno – wysokościowych, Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o. o. nie dysponuje funduszem na pokrycie nieprzewidzianych w dokumentacji przebudów i zabezpieczeń uzbrojenia. Wszelkie nieujawnione uzbrojenie wymagające przebudowy będzie realizowane w ramach przedmiotowej inwestycji.
15. Powyższe warunki ważne są 2 lata.

Z up. Prezesa Zarządu

mgr inż. Marcin Krogulec
TECHNOLOG