

## **Opis przedmiotu zamówienia**

Nazwa zadania:

**Zakup oraz montaż drzwi antywłamaniowych do serwerowni w budynku UM Daleszyce**

### **Wymagania niezbędne:**

- wewnętrzne drzwi stalowe klasy RC3
- zgodność z normą Ei60,
- drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia w prawą stronę,
- 1 zamek główny rozporowy klasy 5,
- 1 zamek pomocniczy,
- 4 łożyskowane zawiasy,
- 3 blokady przeciwwyważeniowe,
- ościeżnica metalowa wyposażona w gniazda montażowe przystosowane do dybli stalowych fi 12mm,
- metalowy próg wykończeniowy,
- wewnętrzny elektro-rygiel z możliwością połączenia z systemem alarmowym,
- gwarancja minimum 24 miesiące


W załączeniu wymiary i zdjęcie obecnego stanu.

Wartość dostawy z usługą montażu w zł brutto.

### Wymiary otworu

Głębokość wnęki: 440mm

740mm



Możliwość podkucia otworu, w celu dostosowania do futryny.