Stacja trafo: "Daleszyce Zagórze NR 242"

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE ROZDZIELCZE OŚWIETLENIA ULICZNEGO – SO
(obok proj. złącza ZKP: ZK–3+1P)



Projektowane złącze pomiarowe, według projektu przyłącza, zgodnie z Warunkami Przyłączenia.

Obwód projektowany:

- projektowane oprawy ośw. – 17 szt.
- projektowany kabel YAKXS4x25 – 90,4m
- projektowany przewód AsXSn2x25 – 720,2m
- projektowane uuziemienie Fe/Zn30x4

Wyposażenie złącza SO:

Q1 – Rozłącznik modułowy, 1P In=25A
F0 – SPD Ogranicznik przepięć T2 1P sieć TN/TT In=20kA Up≤1,25kV (SPN115)
F2 – wyłącznik nadmiarowoprądowy 1–bieg. char. C 16 A

Stacja trafo: "Daleszyce Zagórze nr 242"
Układ sieci TN-c

Inwestor:	GMINA DALESZYCE – plac Staszica 9, 26–021 Daleszyce			
Temat:	Budowa linii oświetlenia drogowego, wzdłuż drogi powiatowej nr 0332T, w Daleszycach ul.Świętokrzyska			
Tytuł rysunku:	OŚWIETLENIE DROGOWE – STACJA DALESZYCE–ZAGÓRZE NR 242 PROJEKTOWANE ZŁĄCZE OŚWIETLENIA SO – SCHEMAT IDEOWY			Skala: – / –
Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Podpis	Data:
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Gil	SWK/0104/POOE/08		03–2022r.
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Kolera	KI–214/93		Nr rys. E–5